

Mana Badi Mana Bhavisyathu HM Login

School Accessibility Audit Checklist

EXTERNAL ENVIRONMENT

Sl. No.	Footpaths	YES/NO		Remarks
1	పుట్‌పాత్‌లో అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయా?	Yes	No	
2	పుట్ పాత్ కనీసం 1800 మి.మీ వెడల్పు ఉందా?	Yes	No	
3	ఉపరితల స్థాయి, మృదువైన మరియు జారే లేకుండా ఉందా?	Yes	No	
4	అన్ని మ్యాన్‌హోల్‌లు పాదచారుల ప్రయాణ మార్గం వెలుపల ఉన్నాయా?	Yes	No	
Sl. No.	KerbRamps	YES/NO		Remarks
1	రహదారి ఉపరితలం మరియు పుట్‌పాత్ స్థాయి మధ్య అన్ని స్థాయి వ్యత్యాసాల వద్ద కర్ప్ ర్యాంప్‌లు అందించబడతాయా:	Yes	No	
2	ఎ) పాదచారుల క్రాసింగ్‌ల వద్ద?	Yes	No	
3	బి) యాక్సెస్ చేయగల పార్కింగ్ స్థలం వద్ద?	Yes	No	
4	సి) భవన ప్రవేశాల వద్ద?	Yes	No	
Sl. No.	General	YES/NO		Remarks
1	పాఠశాల వద్దకు వెళ్లే సమయంలో ఏదైనా పాడుచుకు వచ్చిన వస్తువులు ఉన్నాయా, కంటి చూపు లోపం ఉన్న పిల్లలు తెల్ల చెరకు ఉపయోగించి గుర్తించలేరా?	Yes	No	
2	పాఠశాల ఆవరణలో సరిహద్దు గోడ ఏర్పాటు చేయబడిందా?	Yes	No	
Sl. No.	Parking	YES/NO		Remarks
1	పార్కింగ్ ప్రాంగణం లోపల/బయట ఉందా?	Yes	No	
2	ప్రవేశ ద్వారం నుండి 30 మీటర్ల లోపల పార్కింగ్ ఉందా?	Yes	No	
3	పార్కింగ్ స్థలం సైకిళ్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ట్రై సైకిళ్లు మరియు ఏదైనా ఇతర వాహనాలకు సరిపోతుందా?	Yes	No	
4	గేటు వెలుపల పార్క్ చేసిన వాహనాలు పుట్‌పాత్‌లు/పాదచారుల ప్రాంతాలను అడ్డుకుంటాయా?	Yes	No	
5	CwDS మరియు వికలాంగుల ఉపయోగం కోసం అందుబాటులో ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాలను సూచించే నిలువుగా, కనిపించే సైన్‌బోర్డ్ ఉందా?	Yes	No	
6	అవును అయితే, పార్కింగ్ పరిమాణం 3600mm x 5000mm ఉందా?	Yes	No	
Sl. No.	Ramps	YES/NO		Remarks
1	ప్రతి బ్లాక్, హాడ్ మాస్టర్ రూమ్/బ్లాక్ మరియు భవనాలకు మెట్ల పక్కన ర్యాంప్ ఉందా?	Yes	No	
2	రాంప్ యొక్క స్థానం స్పష్టంగా గుర్తించబడుతుందా?	Yes	No	
3	రాంప్ గ్రేడియంట్ 1:15 కంటే ఎక్కువగా లేదా?	Yes	No	
4	ర్యాంప్ యొక్క కనిష్ట వెడల్పు 1800mm (2m ప్రాధాన్యత) ఉందా?	Yes	No	
5	750mm-900mm మధ్య ఎత్తులో రెండు వైపులా నిరంతర హ్యాండ్‌రెయిల్‌లు ఉన్నాయా?	Yes	No	
6	ర్యాంప్ యొక్క ఉపరితలం యాంటీ-స్లిప్/మాట్ ముగింపుగా ఉందా?	Yes	No	
7	ర్యాంప్‌కి రెండు వైపులా అంచు రక్షణ ఉందా?	Yes	No	
Sl. No.	StepsStairs	YES/NO		Remarks
1	దశల స్థానం సులభంగా గుర్తించబడుతుందా?	Yes	No	
2	మెట్ల కనీస వెడల్పు 1200 మిమీ?	Yes	No	
3	750mm-900mm మధ్య ఎత్తులో రెండు వైపులా నిరంతర హ్యాండ్‌రెయిల్‌లు ఉన్నాయా?	Yes	No	
4	మెట్లకు ముక్కుపుడక ఉందా?	Yes	No	
5	దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలు వేరే రంగు లేదా ఆకృతి యొక్క దశ అంచులను సులభంగా గుర్తించగలరా?	Yes	No	

Mana Badi Mana Bhavisyathu HM Login

School Accessibility Audit Checklist

EXTERNAL ENVIRONMENT

6	అత్యవసర (ఫైర్ ఎస్కేప్) మెట్లు స్థానం సృష్టంగా గుర్తించబడుతుందా?	Yes	No	
7	స్టెప్ రైసర్ 150mm కంటే ఎక్కువ కాదా?	Yes	No	
8	మెట్ల క్రింద కాపలా లేని ఖాళీ స్థలం ఉందా?	Yes	No	
Sl. No.	Handrails	YES/NO		Remarks
1	హ్యాండ్ రెయిల్లు రెండు స్థాయిలలో అమర్చబడి ఉన్నాయా- ఎత్తు 750mm మరియు 900mm?	Yes	No	
2	హ్యాండ్ రెయిల్లు సులభంగా పట్టుకుంటాయా (వ్యాసం 38 మిమీ ప్రాధాన్యత)?	Yes	No	
3	హ్యాండ్ రెయిల్లు సులభంగా నిర్వచించలేనివిగా ఉండేలా కాంట్రాస్ట్ రంగుల్లో చిత్రించబడ్డాయా?	Yes	No	
Sl. No.	GeneralToilets	YES/NO		Remarks
1	బాలికలు మరియు బాలుర టాయిలెట్ కోసం సూచికలు ఏర్పాటు చేయబడిందా?	Yes	No	
2	ప్రతి టాయిలెట్ కు 1000 మరియు 1400 మి.మీ ఎత్తులో బ్రెయిల్ సంతకాలు ఉన్నాయా?	Yes	No	
3	400mm మరియు 800mm ఎత్తు రెండు స్థాయిలలో అమ్మాయి టాయిలెట్ లోపల గోళం ఉందా?	Yes	No	
4	రెండు టాయిలెట్లలో తగినంత వెలుతురు ఉందా?	Yes	No	
5	బాలికల టాయిలెట్లో దహన యంత్రం అందుబాటులో ఉందా?	Yes	No	
6	బాలికల మరుగుదొడ్డిలో వైపు నీటి సౌకర్యం ఉందా?	Yes	No	
Sl. No.	AccessibleToilets	YES/NO		Remarks
1	వైకల్యం ఉన్న పిల్లలకు (బాలికలు మరియు అబ్బాయిలకు ప్రత్యేక యాక్సెస్ చేయగల మరుగుదొడ్డి ప్రాధాన్యత) విడివిడిగా అందుబాటులో ఉన్న మరుగుదొడ్డు ఉన్నాయా?	Yes	No	
2	ఈ టాయిలెట్లు క్లోనింగ్/బ్లాక్ నుండి 30మీ దూరంలో ఉన్నాయా?	Yes	No	
3	బాలికలు మరియు అబ్బాయిలు అందుబాటులో ఉండే టాయిలెట్ కోసం సంకేతాలు అందించబడ్డాయా?	Yes	No	
4	టాయిలెట్ పరిమాణం కనిష్టంగా 2000mm x 2200mm ఉందా?	Yes	No	
5	WC మరియు వాష్ బేసిన్ చుట్టూ 1500 x 1500mm తగినంత వీల్చైర్ యుక్తి స్థలం ఉందా?	Yes	No	
6	వాష్ బేసిన్ 700mm-800mm మధ్య ఎత్తులో అమర్చబడిందా?	Yes	No	
7	అద్దం యొక్క దిగువ అంచు 1000mm ఎత్తులో ఉంచబడిందా?	Yes	No	
8	WC సమీపంలో ట్రాన్స్ ఫర్లు గార్బ్ బార్లు ఇన్ స్టాల్ చేయబడి ఉన్నాయా?	Yes	No	
9	అన్ని గ్రాబ్ బార్లు 700mm-800mm మధ్య ఎత్తులో ఉన్నాయా?	Yes	No	
10	టాయిలెట్లో అత్యవసర అలారం వ్యవస్థ ఉందా?	Yes	No	
11	అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తలుపులు లోపల నుండి లాక్ చేయబడి బయట నుండి విడుదల చేయవచ్చా?	Yes	No	
12	ప్లంబింగ్ పరికరాలు ఆపరేట్ చేయడం సులభమా?	Yes	No	
13	ఫ్లోర్ మెటీరియల్ స్క్రిడ్ ఫ్లోర్, బాగా డ్రైనేజ్ మరియు వాటర్ ఫ్లోర్ ఉందా?	Yes	No	
14	WC ఎత్తు 300- 400mm (పిల్లల ఎత్తు) వద్ద ఉందా?	Yes	No	
15	ట్యాప్ ఎత్తు గరిష్టంగా 800mm వద్ద ఉందా?	Yes	No	
16	టాయిలెట్ డోర్ కనీసం 900 మి.మీ వెడల్పు మరియు బయటికి తెరిచి ఉందా?	Yes	No	
17	ర్యాంప్ గ్రేడియంట్- 1:15గా ఉందా?	Yes	No	
18	ర్యాంప్ మలుపులో 1500mm x 1500mm ల్యాండింగ్ అందించబడిందా?	Yes	No	
19	ర్యాంప్ కు రెండు వైపులా హ్యాండ్ రెయిల్లు ఉన్నాయా?	Yes	No	
20	అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తలుపులు లోపల నుండి లాక్ చేయబడి బయట నుండి అన్ లాక్ చేయవచ్చా?	Yes	No	
21	శానిటరీ ప్యాడెలను పారవేయడానికి ఇన్స్టలేషన్ లేదా డ్రైన్ బిన్ అందుబాటులో ఉందా?	Yes	No	

Mana Badi Mana Bhavisyathu HM Login

School Accessibility Audit Checklist

EXTERNAL ENVIRONMENT

Sl. No.	Lift	YES/NO		Remarks
1	పాఠశాల 2 అంతస్తుల కంటే ఎక్కువ భవనం ఉందా?	Yes	No	
2	పై అంతస్తులను యాక్సెస్ చేయడానికి మెట్లు పక్కన ర్యాంప్ అందించబడిందా?	Yes	No	
3	ర్యాంప్ అందించకపోతే, లిఫ్ట్ సదుపాయం ఉందా?	Yes	No	
4	లిఫ్ట్ కనీస పరిమాణం 1.5మీ x 1.5మీ?	Yes	No	
5	కాల్ బటన్ 800mm కంటే ఎక్కువ లేదా?	Yes	No	
6	నియంత్రణ ప్యానెల్ 400-1200mm మధ్య ఉందా?	Yes	No	
7	కాల్ మరియు కంట్రోల్ ప్యానెల్స్ బటన్లపై బ్రెయిలీ మరియు ఎంబోస్డ్ ఇంప్రెషన్ ఉందా?	Yes	No	
8	లిఫ్ట్ లోపల హ్యాండిరైల్స్/గ్రాబ్ బార్లు ఉన్నాయా?	Yes	No	
9	రియర్ వ్యూ మిరర్ గా పనిచేయడానికి తలుపుకు ఎదురుగా ఉన్న గోడపై ఉన్న లిఫ్ట్ కారులో అడ్డం ఉందా?	Yes	No	
10	లిఫ్ట్ ని ఆపరేట్ చేసినప్పుడు అడ్రెస్ అనౌన్స్మెంట్ ఉందా- ఫ్లోర్ నెం., డోర్ ఓపెనింగ్/క్లోజింగ్ అనౌన్స్మెంట్?	Yes	No	
11	పిల్లల భద్రత కోసం లిఫ్ట్ లో మనుషులు ఉన్నారా?	Yes	No	
12	లిఫ్ట్ కార్యకలాపాల యొక్క అత్యవసర బ్యాకప్ ఉందా?	Yes	No	
13	అత్యవసర పరిస్థితుల్లో (ఉదాహరణకు అగ్ని) లిఫ్ట్ వెంటనే తదుపరి అంతస్తులో ఆగిపోతుందా?	Yes	No	
Sl. No.	Doors	YES/NO		Remarks
1	ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా తలుపులు నడపవచ్చా?	Yes	No	
2	మాన్యువల్ డోర్ యాక్సెసరీస్/హార్డ్వేర్ (హ్యాండిల్స్, లాక్స్, పుల్ మొదలైనవి) చేరుకోగలిగే ఎత్తులో ఉన్నాయా?	Yes	No	
3	డోర్ హ్యాండిల్స్ ఫ్లోర్ ఉపరితలంతో ఫ్లష్ చేయబడి ఉన్నాయా మరియు డోర్ హ్యాండిల్ యొక్క అన్ని అంచులు నేలకి సురక్షితంగా ఉన్నాయా?	Yes	No	
4	థ్రెషోల్డ్ (డోర్ సిల్) ఎత్తుగా మరియు బెవెల్ గా ఉందా (సున్నితమైన వాలుతో విలీనం చేయబడింది)?	Yes	No	
Sl. No.	Corridors	YES/NO		Remarks
1	కారిడార్ యొక్క ఉపరితలం యాంటిస్కిడ్ ఉపరితలంతో దృఢంగా మరియు మృదువైనదిగా ఉందా?	Yes	No	
2	దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తి కారిడార్ లోని అన్ని పొడుచుకు వచ్చిన వస్తువులను గుర్తించగలరా?	Yes	No	
3	హ్యాంగింగ్ అడ్డంకులను మోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓవర్ హెడ్ క్లీయరెన్స్ అందించబడుతుందా?	Yes	No	
Sl. No.	Signage	YES/NO		Remarks
1	తరగతి గది, లైబ్రరీ మరియు అన్ని ఇతర సౌకర్యాల కోసం సూచికలు ఉన్నాయా?	Yes	No	
2	ఈ సంకేతాలు కాంట్రాస్ట్ కలర్ లో ఉన్నాయా, తద్వారా తక్కువ దృష్టి ఉన్న పిల్లలు సులభంగా చదవగలరా?	Yes	No	
3	తరగతి గది సంకేతాలు బ్రెయిలీలో మరియు గోడపై కంటే స్థాయిలో అందించబడ్డాయా?	Yes	No	
Sl. No.	ClassRooms	YES/NO		Remarks
1	తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించడం ఏ స్థాయి తీడా లేకుండా ఉందా?	Yes	No	
2	తక్కువ దృష్టి ఉన్న పిల్లలకు తరగతి గదిలో ప్రకాశం స్థాయి సరిపోతుందా?	Yes	No	
3	వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు పెదవి చదవడానికి టీచర్ పైన తెల్లటి కాంతి మూలం (ట్యూబ్-లైట్/CFL) ఉందా?	Yes	No	
4	తరగతి గదిలోని ఫర్నిచర్ పిల్లల ఎత్తుకు సరిపోతుందా?	Yes	No	
5	CwDలకు అనుకూలమైన ఫర్నిచర్ ఉందా?	Yes	No	
6	గ్రీన్ బోర్డ్ ఎత్తు ఫ్లోర్ లెవెల్ నుండి 500 మిమీ కంటే ఎక్కువ కాదా?	Yes	No	

Mana Badi Mana Bhavisyathu HM Login

School Accessibility Audit Checklist

EXTERNAL ENVIRONMENT

7	అత్యవసర తరలింపు సౌలభ్యం కోసం ప్రతి తరగతి గదులకు రెండు తలుపులు ఉన్నాయా?	Yes	No	
8	ప్రతి తరగతి గదిలో విజవల్ మరియు ఆడియో ఎమర్జెన్సీ అలారం సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయబడిందా?	Yes	No	
Sl. No.	LibraryLabs	YES/NO		Remarks
1	లైబ్రరీలో పుస్తక అల్మరాల మధ్య తగినంత యుక్తి ఖాళీ ఉందా?	Yes	No	
2	వీల్ చైర్ వినియోగదారులకు టేబుల్ మరియు ల్యాప్ పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా?	Yes	No	
3	పుస్తకాల స్టాక్లపై లేబుల్లు పెద్ద ఫాంట్లు మరియు కాంట్రాస్ట్ కలర్లో గుర్తించబడి ఉన్నాయా?	Yes	No	
4	లేబుల్ ఎత్తు నేల స్థాయి నుండి 1మీ కంటే ఎక్కువ ఉండదా?	Yes	No	
5	అభ్యర్థన మేరకు పుస్తకాలను అందించడానికి లైబ్రరీ మరియు ఇతర సిబ్బంది కొంటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా?	Yes	No	
Sl. No.	DrinkingWater	YES/NO		Remarks
1	పిల్లలకు RO/ ఫిల్టర్ చేసిన త్రాగునీరు అందుబాటులో ఉందా?	Yes	No	
2	నీరు నేరుగా RO నుండి అందుబాటులో ఉందా లేదా కంటైనర్లో నిల్వ చేయబడుతుందా?	Yes	No	
3	డ్రైనేజీ మరియు వాష్బేసిన్ అందించబడిందా?	Yes	No	
4	దాని స్థానాన్ని గుర్తించడానికి త్రాగునీటి సంకేతాలు ఇవ్వబడ్డాయా?	Yes	No	
Sl. No.	Emergencies	YES/NO		Remarks
1	అత్యవసర నిష్క్రమణలు దిశాత్మక బాణం గుర్తులతో స్పష్టంగా గుర్తించబడి ఉన్నాయా?	Yes	No	
2	పాఠశాల క్యాంపస్లో ఆడియో (హూటర్ రకం) మరియు విజవల్ ఫ్లాషింగ్ బల్బ్ రెండింటితో అత్యవసర అలారం ఉందా?	Yes	No	
3	హాస్టల్ అందుబాటులో ఉండే గదులు, సాధారణ గది మరియు బోజన ప్రదేశంలో ఆడియో (హూటర్ రకం) మరియు విజవల్ ఫ్లాషింగ్ బల్బ్ రెండూ ఉన్నాయా?	Yes	No	
4	వికలాంగ విద్యార్థులు/హాస్టల్ నివాసితులు అత్యవసర తరలింపు కోసం మార్క్ డ్రైల్ చేయించుకుంటారా?	Yes	No	
Sl. No.	Playground	YES/NO		Remarks
1	ఆడే ప్రదేశానికి దారితీసే దారి ఏదైనా ఉందా?	Yes	No	
2	ఫ్లైగ్రౌండ్ చుట్టూ సీటింగ్ బెంచీలు ఉన్నాయా?	Yes	No	
3	వికలాంగ పిల్లలు కూడా ఉపయోగించగలిగే ఆట పరికరాలు ఉన్నాయా?	Yes	No	
Sl. No.	MidDayMeal	YES/NO		Remarks
1	వికలాంగ పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజన ప్రాంతం అందుబాటులో ఉందా?	Yes	No	
2	వీల్ చైర్ వినియోగదారు తినే ప్రదేశం చుట్టూ తిరగడానికి కనీసం 900 మిమీ వెడల్పు సర్క్యులేషన్ పాత్ ఉందా?	Yes	No	
3	వికలాంగ పిల్లలకు వీల్చైర్లు/ కాలిపర్లు ధరించే టేబుల్ అందించబడుతుందా?	Yes	No	
4	టేబుల్ అందుబాటులో ఉందా - 800mm ఎత్తు మరియు మోకాలి స్థలం 750mm వెడల్పు మరియు 480mm లోతు కలిగి ఉందా?	Yes	No	
5	పిల్లలు వీటిని కొట్టకుండా కాపాడేందుకు టేబుల్ మూలలు గుడ్డంగా ఉన్నాయా?	Yes	No	
6	స్థిర బల్బులు ఉన్న టేబుల్ కి వీల్చైర్ల కోసం అందుబాటులో ఉండే ఖాళీలు ఉన్నాయా?	Yes	No	
7	తక్కువ దృష్టి ఉన్న పిల్లల కోసం టేబుల్ మరియు స్థిర బల్బుల అంచులు కాంట్రాస్ట్ కలర్లో గుర్తించబడతాయా?	Yes	No	